

# 11 - CIRCUITOS RESERVAS E ALIMENTACAO

Tabela 59 — Quadros de distribuição – Espaço de reserva

Quantidade de circuitos efetivamente disponível N	Espaço mínimo destinado a reserva (em número de circuitos)
até 6	2
7 a 12	3
13 a 30	4
N >30	0,15 N

NOTA A capacidade de reserva deve ser considerada no cálculo do alimentador do respectivo quadro de distribuição.

FIAÇÃO PARA MEDIDOR → PEAD

- FIAÇÃO O MAIS RETA POSSÍVEL
- INSTALAÇÃO DO ELETRODUTO: Embutido no piso
- PROTEÇÃO: EPR (0,6 - 1kV)

